活用効果評価結果

技術名称	ケイ酸質リチウム系コンクリート改質剤「Osmo」 （ＮＥＴＩＳ登録番号：HK-070015）
申請者名	ＬＩＮＡＣＫ株式会社

評価結果	全般的に申請情報にある「活用の効果」と同様な評価が得られた。 特に「経済性」「工程」については極めて高い評価が得られた。また現場で高い安定性を有すると評価が得られた。

技術の成立性	技術として成立している
従来技術に対する優位性	従来技術より優れる
評価の安定性	高い安定性を示す
現場適用性 (高評価の活用工事の割合)	広い

留意・指摘事項	・塗布材は、強アルカリ性であり、施工者は保護具を確実に着用して施工にあたらなければならない。
従来技術	珪酸塩系表面塗布型製品
評価対象工事	H20樋門補修工事【北海道開発局】 H20橋補修外一連工事【北海道開発局】 H19橋補修工事【北海道開発局】 H19床版工事【北海道開発局】 H20橋上部工事【北海道開発局】 H19橋台工事【北海道開発局】 H20高架橋下部外改良工事【中国地整】 H21構造物補修工事【東北地整】 H21道路改良工事【東北地整】